

LEGENDA :

STAV	NÁVRH	VÝHLÁD	
			Hranica katastrálneho územia obce Košická Polianka
			Hranica zastaviteľnosti obce Košická Polianka
			Funkčné plochy
			Automobilové komunikácie
			Schematické znázornenie križovatiek ciest a obratísk (s potrebu rezervy plochy - upresní sa v ďalších stupňoch PD)
			Bezpečnostné pásmo VTL plynovodu a regulačných staníc plynu
			Hranice zosuvných území, v ktorých podľa § 20 ods.3 geologickejho zákona ministerstvo ŽP SR vymedzuje ako riziko stavebného využitia územia a vhodnosť a podmienky stavebného využitia je potrebné posúdiť a overiť inžiniersko- geologickej prieskumom
			Tektonický zlom - pred výstavbou v blízkosti tohto zlomu je potrebné vykonať inžiniersko- geologickej prieskum, ktorý určí podmienky výstavby
			Vodné toky (upresnenie súčasných tokov) a plochy vrátane obnovenia meandrov a renaturalizácie potokov- spomalenie vodných tokov - protipovodňové opatrenie
			Zrušenie navrhovanej regulácie vodného toku- Torysy (skrátením vodného toku by sa urýchlił odtok vody z územia a spôsobil by problémy pri prívalových daždoch nižšie položeným obciám) a časti hydromelioračného kanála (renaturalizácia potoka)
			Pravdepodobná hranica inundačného územia Torysy pri priebehu Q100- ročnej veľkej vody
			Zrušenie časti navrhovanej protipovodňovej ochranej hrádze
			Protipovodňové opatrenie- výstavba ochranej hrádze na vodnom toku Torysa
			Prieskumný hydrogeologický vrt KVJ-1 nevhodný na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou vzhľadom na lokalizáciu
			Zrušenie časti navrhovaného prívodného potrubia k vodojemu a časti rozvodných vodovodných potrubí v obci navrhovaných v ÚPN-O z r. 2009
			Prívodný vodovod k navrhovanému vodojemu (DN 100)
			Verejný vodovod v obci- rozvodné potrubie (DN 150 a 100)
			Vodojem s kapacitou 250m ³ a kótou dna 245,00 m n.m.
			Hranica tlakového pásmá navrhovaného vodojemu (dolná : 184,00 m n.m., horná: 230,00 m n.m.)
			Zrušenie časti spaškovej kanalizácie navrhovanej v ÚPN-O z r. 2009
			Spašková kanalizácia DN 300 (koncové vetvy DN 250)
			Čistiareň odpadových vôd
			Vyústenie vyčistenej vody z ČOV do recipientu

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KOŠICKÁ POLIANKA ZMENY A DOPLNKY Č.1		
OBSTARÁVATEĽ :	Obec Košická Polianka	
PROJEKTANT :	Ing. arch. M. Šimková, autorizovaný architekt SKA	
MIERKA :	DÁTUM :	FORMAT:
M = 1: 2 880	Október 2014	2 x A4
NÁZOV VÝKRESU :	Č. LEGENDY :	
NÁVRH VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA, VODNÉ HOSPODÁRSTVO		
		2