

Svetový deň vody 2018

Výsledky skúšok vzoriek vôd z 22.03.2018

Limitná hodnota:

DUSIČNANY 50 mg/l

DUSITANY 0,5 mg/l

Upozorňujeme na odlišnú limitnú hodnotu pre kojencov:

Dusičnany: limit = 10 mg/l

Dusitany: limit = 0,1 mg/l

Vysvetlivky vyhodnotenia výsledkov:

V - vyhovuje

N - nevyhovuje (prekročený limit: dusičnanov 50 mg/l, dusitanov 0,5 mg/l)

< 0,040 (LOQ) menej ako limit kvantifikácie použitej metódy (číselná hodnota)

< 0,72 -//-

Limitné hodnoty sú prevzaté z Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov

Číslo	Priezvisko, Meno, č. domu	Jednotka pre dusičnany a dusitany	Výsledky		
			Dusičnany (limit: 50 mg/l)	Dusitany (limit: 0,5 mg/l)	Vyhodnotenie: vyhovuje - V nevyhovuje - N
283	Hakeová Marta, č. d. 158	mg.l	118,2	< 0,040	N
284	Jaršínský Rastislav, č. d. 181	mg.l	59,7	< 0,040	N
285	Staňo, č. d. 44	mg.l	5,5	< 0,040	V
286	Hudák, č. d. 150	mg.l	58,0	< 0,040	N
287	Pojer, č. d. 209	mg.l	69,9	< 0,040	N
288	Klemová, č. d. 67	mg.l	60,0	0,043	N
289	Ferko Kamil, č. d. 159	mg.l	107,4	< 0,040	N
290	Belanská Mária, č. d. 10	mg.l	30,4	< 0,040	V
291	Šimčák, č. d. 192	mg.l	51,1	< 0,040	N
292	Peková R., č. d. 206	mg.l	40,4	< 0,040	V
293	Géciová Mária, č. d. 167	mg.l	124,4	< 0,040	N
294	Brinda Adrián, č. d. 282	mg.l	110,4	< 0,040	N
295	Dulina Dušan, č. d. 276	mg.l	41,5	< 0,040	V
296	Matisová, č. d. 9	mg.l	112,2	< 0,040	N
297	Čigáš Vladimír, č. d. 242	mg.l	59,0	< 0,040	N
298	Prameň Četerňa	mg.l	27,6	< 0,040	V
299	Sepeši Marián, č. d. 15	mg.l	112,0	< 0,040	N
300	Tomko Vincent, č. d. 43	mg.l	47,9	< 0,040	V
301	Lengyel Ladislav, č. d. 82	mg.l	56,6	< 0,040	N
302	Čislák František, č. d. 164	mg.l	151,6	< 0,040	N
303	Čislák, č. d. 115	mg.l	106,3	< 0,040	N
304	Weberová Monika, č. d. 70	mg.l	69,5	< 0,040	N
305	Tóth, č. d. 38	mg.l	21,2	< 0,040	V
306	Jaško Jaroslav, č. d. 248	mg.l	85,8	< 0,040	N
307	Janočková Magdaléna, č. d. 111	mg.l	81,6	< 0,040	N
308	Fulka, č. d. 237	mg.l	124,4	< 0,040	N

309	Vaňko, č. d. 264	mg.l	49,3	< 0,040	V
310	Hake Marcel, č. d. 166	mg.l	140,1	< 0,040	N
311	Hudáková, č. d. 280	mg.l	58,1	< 0,040	N
312	Hreha, č. d. 47	mg.l	158,3	< 0,040	N
313	Talat Jozef, č. d. 313	mg.l	63,9	< 0,040	N
314	Labanský Stanislav, č. d. 59	mg.l	97,8	0,051	N
315	Tóth, č. d. 38	mg.l	51,3	< 0,040	N
316	Tóth Peter, č. d. 31	mg.l	6,7	< 0,040	V
317	Čechová Ingrid, č. d. 198	mg.l	50,9	< 0,040	N
318	Bačová M., č. d. 142	mg.l	49,2	< 0,040	V
319	Antolík, č. d. 115	mg.l	68,9	< 0,040	N
320	Jaršínská Ivana, č. d. 181	mg.l	57,9	< 0,040	N
321	Tomčíková, č. d. 8	mg.l	40,9	< 0,040	V
322	Kačmáryová Miroslava, č. d. 31	mg.l	61,2	< 0,040	N
323	Čelinák Jozef, č. d. 202	mg.l	56,1	< 0,040	N
324	Kollár Daniel, č. d. 200	mg.l	82,6	< 0,040	N
325	Bodnár Ladislav, č. d. 127	mg.l	174,3	< 0,040	N
326	Papáč Róbert, č. d. 253	mg.l	12,3	< 0,040	V
327	Tomko Lukáš, č. d. 262	mg.l	22,7	< 0,040	V
328	Horváth František, č. d. 16	mg.l	113,3	0,194	N
329	Papáč Imrich, č. d. 92	mg.l	116,5	< 0,040	N
330	Sedláková Viera , č. d. 18	mg.l	264,4	0,105	N
331	Horváthová, č. d. 97	mg.l	3,1	< 0,040	V
332	Horváth Michal, č. d. 33	mg.l	137,2	0,059	N
333	Horváthová Valéria, č. d. 223	mg.l	88,6	< 0,040	N
334	Angyal Pavol, p. č. 266/2	mg.l	75,4	< 0,040	N
335	Mrázko Bartolomej, č. d. 35	mg.l	166,2	< 0,040	N
336	Petrila, č. d. 98	mg.l	30,8	< 0,040	V
337	Staňo František, č. d. 27	mg.l	80,7	< 0,040	N
338	Horváth František, č. d. 188	mg.l	70,8	< 0,040	N
339	Cibuľa Imrich, č. d. 133	mg.l	61,3	0,114	N
340	Petrová Ingrid, č. d. 236	mg.l	59,1	< 0,040	N

341	Horváth Rafael, č. d. 197	mg.l	80,4	< 0,040	N
342	Beňa Jozef, č. d. 79	mg.l	70,1	< 0,040	N
343	Servanský Juraj, č. d. 229	mg.l	11,3	< 0,040	V
344	Semanenková Silvia, č. d. 146	mg.l	27,5	< 0,040	V
345	Gamráth Vincent, č. d. 151	mg.l	55,4	< 0,040	N
346	Kundrát Erik, č. d. -	mg.l	32,9	< 0,040	V
347	Dudášová Agnesa, č. d. 203	mg.l	39,9	< 0,040	V
348	Hake O., č. d. 240	mg.l	83,7	< 0,040	N
349	- bez mena -, č. d. 191	mg.l	60,7	< 0,040	N
350	Timár Ján, č. d. 256	mg.l	44,6	< 0,040	V
351	Mihaľo Štefan, č. d. 3	mg.l	59,2	< 0,040	N
352	Takáč Jozef, č. d. 74	mg.l	70,0	< 0,040	N
353	Mrázko Dušan, č. d. 275	mg.l	38,9	< 0,040	V
354	Vodarčík, č. d. 153	mg.l	97,3	< 0,040	N
355	Hrehová, č. d. 47	mg.l	162,8	< 0,040	N
356	Kovalčík Michal, č. d. 193	mg.l	30,7	0,099	V
357	Horváth Miroslav, č. d. 188	mg.l	33,0	< 0,040	V
358	Babinčák Martin, č. d. 73	mg.l	89,8	< 0,040	N
359	Nováková A., č. d. 172	mg.l	72,2	< 0,040	N
360	Riňák, č. d. 195	mg.l	27,6	< 0,040	V
361	Ivan, č. d. 183	mg.l	79,5	< 0,040	N
362	Bocanová Patrícia, č. d. -	mg.l	66,2	< 0,040	N
363	Horváth Rafael, č. d. 226	mg.l	104,8	< 0,040	N
364	Kovalčík, č. d. 124	mg.l	27,5	< 0,040	V
365	Bačo Miroslav, č. d. 205	mg.l	38,2	< 0,040	V
366	Lejko, č. d. 178	mg.l	124,1	< 0,040	N
367	Dzugas Karol, č. d. 79	mg.l	69,5	0,061	N
368	Bodnár Ladislav, č. d. 2	mg.l	79,4	0,086	N
369	Sudzina Juraj, č. d. 265	mg.l	70,9	< 0,040	N
370	Švekušová Gabriela, č. d. 74	mg.l	22,9	< 0,040	V
371	Horváthová Katarína, č. d. 223	mg.l	64,3	< 0,040	N