

LEGENDA :

STAV	NÁVRH	VÝHLAD	
			Hranica katastrálneho územia obce Košická Polianka
			Hranica zastaviteľnosti obce Košická Polianka
			Uličná čiara
			Funkčné plochy
			Automobilové komunikácie
			Schematické znázornenie križoviek ciest a obrátisk (s potrebou rezervy plochy - upresní sa v ďalších stupňoch PD)
			Hranice zosuvných území, v ktorých podľa § 20 ods.3 geologického zákona ministerstvo ŽP SR vymedzuje ako riziko stavebného využitia územia a vhodnosť a podmienky stavebného využitia je potrebné posúdiť a overiť inžiniersko-geologickým prieskumom
			Tektonický zlom - pred výstavbou v blízkosti tohto zlomu je potrebné vykonať inžiniersko-geologický prieskum, ktorý určí podmienky výstavby
			Vodné toky (upresnenie súčasných tokov) a plochy vrátane obnovenia meandrov a renaturalizácie potokov
			Zrušenie navrhovanej regulácie vodného toku- Torusy (skrátením vodného toku by sa urýchlil odtok vody z územia a spôsobil by problémy pri prívalových dažďoch nižšiepoloženým obciam) a časti hydromelioračného kanála (renaturalizácia potoka)
			Pravdepodobná hranica inundačného územia Torusy pri prietoku Q100- ročnej veľkej vody
			Ochranná protipovodňová hrádza
			Transformovne 22/0,4kV - návrh na zväčšenie kapacity existujúcich transformovní (s inštalovaným výkonom do 400 kVA), transformovne doporučujeme realizovať murované, príp. kioskové
			Transformovne 22/0,4kV existujúce- návrh na zrušenie a zmenu lokalizácie
			Vzdušné vedenie elektrickej energie - 22kV existujúce a navrhované na rekonštrukciu pôvodného trasovania (ochranné pásmo 10 m obojstranne)
			Návrh na zrušenie časti vzdušného vedenia elektrickej energie - 22kV v zastavanom území obce (za predpokladu dodržania podmienok uvedených v správe)
			Zrušenie nesprávne vyznačenej časti trasovania vzdušného vedenia elektrickej energie - 22kV v ÚPN-O z r. 2009
			Káblové vedenie elektrickej energie - 22kV podzemné
			Vysokotlaký plynovod DN 100, PN 4,0 MPa (ochranné pásmo 4 m, bezpečnostné pásmo 20m)
			Stredotlaký plynovod - OP 1m, BP-10m mimo z.ú.o.
			Plynoregulačné stanice VTL/STL (RS): RS1- RS Košická Polianka, RS2- RS Koš. Polianka hydlináreň, RS3- RS Koš. Polianka ošpáreň (bezpečnostné pásmo 50 m)
			Zrušenie navrhovanej RS plynu VTL/STL, vysokotlakové prípojky k tejto RS a časti stredotlakého plynovodu navrhovaného v ÚPN-O z r. 2009
			Zrušenie časti teplovodu Ďurkov- TEKO Košice navrhovaného v ÚPN-O z r. 2009
			Pretrasovanie časti teplovodu Ďurkov- TEKO Košice navrhovaného v ÚPN-O z r. 2009
			Miestny telekomunikačný kábel podzemný (a oprava legendy v ÚPN-O z r. 2009)
			Automatická telefónna ústredňa (ATÚ) (oprava legendy v ÚPN-O z r. 2009)